

Farsøththus Plejecenter  
I P Farsøhts Alle 4  
8961 Allingåbro

Dato: 19. september 2017  
Reference: \_\_\_\_\_  
Tlf.: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_  
Journalnr.: NR-2.2-19

#### Vedrørende brandsyn afviklet 19. september 2017

Objekter:

Plejhjem: 3.b. Plejhjem

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn<sup>1</sup> på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog \_\_\_\_\_ som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger<sup>2</sup>.

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne<sup>3</sup> om brandsikkerhed var overholdt.

#### Anbefalinger

Plejhjem / 3.b. Plejhjem

##### 02.01 Driftansvarlige (Lovpunkt)

Besvarelse: Anbefaling

Bemærkning: Det har også tidligere i rapporter herfor være omtalt at brandsikringen ikke er optimalt grundet den åbenhed der er imellem etagerne ved de åbne trappeforløb. Dette vil endnu engang blive omtalt til ejendomsafdelingen.

##### 02.02 Brandtekniske installationer (Lovpunkt)

Besvarelse: Anbefaling

Bemærkning: I forbindelse med den nye struktur, hvor maden til de ældre igen skal laves lokalt, skal der ske nogle justeringer af det eksisterende automatiske brandalarmanlæg. De detektorer som sidder i forbindelse med køkkenerne er røgdetektorer da køkkenerne er i forbindelse med flugtvejsgangene. Der skal aftales nærmere med Siemens samt beredskabet for at finde den rette løsning for at sikre at der ikke kommer unødige fejlalarmer, samt at sikkerhedsniveauet forbliver intakt.

##### 03.01 Personaleinstruks om regler for flugtveje, brandslukningsmateriel og branddør (Lovpunkt)

Besvarelse: Anbefaling

Bemærkning: Det anbefales at personalet får elementær brandkursus ud over den i instruktion som serviceleder allerede gør.

##### 13.02 Aflåste redningsåbninger og flugtvejsdøre (Lovpunkt)

Besvarelse: Anbefaling

Bemærkning: Det er godkendt at nogle redningsåbninger på 1. Sal får påmonteret børnesikring, som sikrer at beboerne ikke falde ud af de lave vinduer. Personalet skal dog være ekstra opmærksomme og selvfølgelig vide hvordan man åbner vinduerne.


#### NÆSTE BRANDSYN<sup>4</sup>

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2018

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat

Venlig hilsen

  
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejehospitaler, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold brandsynsbekendtgørelsens § 11.